



**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika**

vydává

# CERTIFIKÁT

číslo: **J-30-20786-13**

na výrobky: upevňovací prvky a upevňovací systémy pro rozvody a technická zařízení budov: objímky, konzole, nosníky, ostatní díly a příslušenství

specifikace výrobků: viz příloha (strany 3 až 5 tohoto certifikátu)

výrobce: SOLIDA, spol. s r.o.  
Semanínská 213  
560 02 Česká Třebová, Česká republika

identifikační číslo: 49285271

Strojirenský zkušební ústav, s. p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 8 odst. 1a) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Při posuzování shody bylo použito stavební technické osvědčení č. STO-30-20785-13 ze dne 16. září 2013 s platností omezenou do 16. září 2016.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu č. 30-9960 ze dne 14. října 2013, vystaveného Strojirenským zkušebním ústavem, s. p. Závěrečný protokol obsahuje vymezení technických vlastností výrobků a vyhodnocení výsledků jejich posouzení.

Certifikát platí do 16. září 2016 za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

V Brně dne 16. října 2013



  
Ing. Pavel Šticha  
ředitel pro certifikaci





Zakázka číslo: Z210130366

**PAVUS, a.s.**

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216  
OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391  
ČLEN EGOLF



**L 1026**

POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ  
zkušební laboratoř č. 1026 akreditovaná ČIA

## PROTOKOL O ZKOUŠCE FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

**č. Pr-13-2.138**

vydaný dne 2013-12-09

pro výrobky

### Upevňovací systémy pro rozvody TZB, voda, topení, elektro, vzduchotechnika

Objednatel: **SOLIDA spol. s r.o.**  
Semanínská 213  
560 20 Česká Třebová  
Česká republika

Zkušební metoda:

ČSN EN 1363-1  
» Zkoušení požární odolnosti  
- Část 1: Základní požadavky«

Protokol obsahuje: 27 stran  
(5 stran textu + 4 přílohy)

Počet výtisků: 3  
Výtisk číslo: 3

Bez písemného souhlasu zpracovatele se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.